

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wodociągowych do realizacji wymiany i przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na PE DN160, przy ul. Partyzantów w m. Gubin.

Zestawienie materiałów

1. Rura PE100 SDR17 RC DN 160x7,4 PN10 TYTAN 2/2 – 876 m
2. Rura PE100 SDR17 RC DN 90x5,4 PN10 TYTAN 2/2 – 48 m
3. Rura PE100SDR11 HD 32x3,0 – 120 m
4. Mufa elektrooporowa PE100 SDR17 DN160 – 25 szt.
5. Mufa elektrooporowa PE100 SDR17 DN90 – 20 szt.
6. Redukcja elektrooporowa PE100 SDR17 DN160/90 – 1 szt.
7. Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 DN90/90 – 1 szt.
8. Łuk elektrooporowy PE100 SDR17 DN160/45⁰ – 15 szt.
9. Łuk elektrooporowy PE100 SDR17 DN160/30⁰ - 10 szt.
10. Łącznik żeliwny RK DN160 z pierścieniem mosiężnym – 2 szt.
11. Trójnik elektrooporowy PE100SDR11 DN160x160 – 1 szt.
12. Trójnik elektrooporowy PE100SDR11 DN160x80 – 8 szt.
13. Trójnik elektrooporowy PE100SDR11 DN160x100 – 1 szt.
14. Tuleja kołnierkowa z dociskiem DN160/150 – 3 szt.
15. Tuleja kołnierkowa z dociskiem DN90/80 – 20 szt.
16. Tuleja kołnierkowa z dociskiem DN90/80 – 2 szt.
17. Zasuwa kołnierkowa F4 DN150 – 1 szt.
18. Zasuwa kołnierkowa DN 100 – 1 szt.
19. Obudowa do zasuw teleskopowa DN150/200 RD 1300-1800 – 1 szt.
20. Obudowa do zasuw teleskopowa DN100/150 RD 1300-1800 – 1 szt.
21. Skrzynka do zasuw duża H-270 PEHD 4056 – 15 szt.
22. Hydrant nadziemny DN80 RD 1500 – 10 szt.
23. Zasuwa kołnierkowa klinowa owalna F4 DN80 PN 16 8 otw. - 12 szt.
24. Kolano żeliwne stopowe kołnierkowe do hydrantu DN80 – 10 szt.
25. Obudowa do zasuw teleskopowa DN80/100 RD 1300-1800 – 12 szt.
26. Króciec F-F DN80 L-500 – 10 szt.
27. Nawiertka samonawiercająca DN160/5/4” - 8 szt.
28. Obudowa do zasuw teleskopowa DN25/32 RD 1300-180 – 8 szt.
29. Skrzynka do zasuw mała H-150 PEHD – 8 szt.
30. Skrzynka do zasuw mała H-150 PEHD – 8 szt.
31. Płyta podkładowa PEHD pod skrzynkę do zasuw – 20 szt.
32. Uszczelka DN80 – 40 szt.
33. Uszczelka DN150 – 10 szt.
34. Uszczelka DN100 – 10 szt.
35. Taśma ostrzegawcza z wkładką niebieską H-20cm L-100mb – 10 szt.
36. Słupki do tabliczek oznaczeniowych o fi 25 – 20 szt.

Uwaga:**Poz. 1, 2, 3 i 4**

oza certyfikatem zgodności z PAS 1075:2009.04, wymagany jest atest higieniczny PZH (dla rur do wody pitnej), Aprobata Techniczna ITB potwierdzająca przydatność w technikach bezwykopowych oraz możliwość montażu bez obsypki i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wąsko wykopowymi, jak również możliwość stosowania do bezwykopowych renowacji i wymiany rurociągów.

Rury powinny pochodzić od producenta posiadającego zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem według norm ISO 9001 i ISO 14001, z poświadczeniem wdrożenia przez certyfikat niezależnej instytucji.

Poz. nr 17, 18 i 23

Zasuwy kołnierzowe o ciśnieniu nominalnym PN 16:

- zasuwę miękko-uszczelnioną do wody pitnej z uszczelnieniem EPDM,
- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego,
- ochrona antykorozyjna, wewnątrz i na zewnątrz, powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm – potwierdzona certyfikatem GSK oraz deklaracją producenta na malowanie,
- konstrukcja zasuw powinna mieć pełen przelot, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń oraz bez gniazda w miejscu zamknięcia,
- klin zawulkanizowany na całej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej gumą EPDM,
- długość zabudowy szereg 15 wg PN-EN 558+A1:2012, F5 (DIN 3202), wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego,
- owiercenie kołnierzy wg normy DIN 2501,
- śruby pokrywy ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną,
- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym na zimno gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia,
- wrzeciono łożyskowane w płaszczyźnie poziomej i pionowej za pomocą niskotarciowych podkładek z tworzywa sztucznego, powyżej średnicy DN350 – łożysko kulkowe,
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu
- korek zabezpieczony przed wykręceniem, z możliwością wymiany pod ciśnieniem, w pełni zakryty dodatkową uszczelką czyszczącą, 5 oringów,
- wymagany atest bakteryjny

Obudowy teleskopowe do zasuw – głębokość zabudowy RD 1300-1800mm),

- elementy stalowe (wrzeciono, rura), ocynkowane,
- kaptur górny trzpienia i element sprzęgający obudowę z trzpieniem zasuw – wykonane z żeliwa sferoidalnego,
- elementy (zawlecзки, kołki śruby) łączące metalowe części obudowy (wrzeciono, kaptur, sprzęgło) wykonane ze stali nierdzewnej,
- rura osłonowa, kielich, kołnierze oraz podkładka oporowa wykonane z polietylenu PE.
- zasuw i obudowy muszą być jednego producenta

Poz. nr 22

Hydranty nadziemne DN 80 RD 1500

- połączenia kołnierzowe i owiercenie, wg normy PN-EN 1092-2:1999 (8 otworowe),
- hydrant nadziemny DN 80, posiada dwie nasady na węże \varnothing 75, wykonane ze stopu aluminium, pokrywa wykonana z żeliwa szarego lub sferoidalnego, przymocowana linką nierdzewną do górnego korpusu hydrantu,
- korpus górny, korpus dolny, kolumna podziemna, grzyb - wykonane z żeliwa sferoidalnego,
- część nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew,
- kolumna łamana z żeliwa sferoidalnego,
- samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody,

- wszystkie części wewnętrzne hydrantu mają być wykonane z materiałów odpornych na korozję,
- gniazdo uszczelnienia tłoka wykonane z mosiądzu,
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, połączone z trzpieniem za pomocą kołka lub śruby ze stali nierdzewnej
- trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem
- uszczelnienie trzpienia górnego o-ringowe
- elementy odcinająco-zamykające /grzyb i kula/, całkowicie zawulkanizowane gumą EPDM
- ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.
- Wymagane dokumenty dla hydrantów nadziemnych i kształtek żeliwnych:
- karty katalogowe wraz z opisem technicznym
- atest PZH do wszystkich oferowanych wyrobów mających kontakt z wodą pitną,
- świadectwo dopuszczenia dla hydrantów wydane przez CNBOP Józefów,
- wyniki z badań wykonane przez zewnętrzną niezależną jednostkę badawczą które potwierdzą odporność elementów armatury wykonanych z gumy na wydzielanie szkodliwych substancji oraz na rozwój mikroorganizmów na ich powierzchni,
- wyniki z badań wykonane przez zewnętrzną niezależną akredytowaną jednostkę badawczą które potwierdzą, zgodność stosowanej mieszanki gumowej z normą PN-EN 681-do produkcji elementów zamykająco-odcinających w armaturze wodociągowej.

Poz. nr 28

Nawiertki do wykonywania pod ciśnieniem włączeń w rurociągi PE – nawiercenie w płaszczyźnie pionowej (tzw. samonawiertna)

- ciśnienie nominalne PN10,
- wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie,
- średnica nawiercania min. 25 mm,
- nóż ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru,
- głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejmą wyłożoną gumą na całej powierzchni,
- śruby łączące obejmę dolną ze stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna elementów żeliwnych zewnątrz i wewnątrz proszkową farbą epoksydową metodą fluidyzacyjną – warstwa minimum 250 mikronów, odporna na przebicie elektryczne 3000 V – potwierdzona deklaracją producenta.

Poz. nr 21, 30

Skrzynki do zasuw:

- korpus wykonany z PEHD lub żeliwa szarego, pokrywa z żeliwa szarego
- wymiary wg DIN 4056
- występujące elementy łączące ze stali nierdzewnej, np. sworzeń
- oznaczenia na pokrywie: „W”.

kształtki żeliwne

- kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego
- ochrona antykorozyjna wewnątrz i zewnątrz powłoką na bazie żywicy epoksydowanej minimum 250 mikronów.

III. Wymagania

1. Dostawca załączy do oferty dokument rejestrowy potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Dostawca oświadczy, że na dostarczone materiały udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 5 lat, bądź dłuższej wynikającej z udzielonej gwarancji od producenta – karty gwarancyjna będzie stanowić integralną część niniejszej umowy.