

Gubin, dnia 15.03.2021 r.

ZP.1.2021

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na istniejących obiektach PUM Sp. z o. o z siedzibą w Gubin”.

W związku z otrzymanym pytaniem dotyczącym treści SWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego od Uczestnika postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli monokrystalicznych o większych mocach?
Jeśli tak, jaka jest minimalna, jaka maksymalna moc instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o większych mocach.
Moc systemu nie mniejsza niż w SWZ i nie większa niż 40kWp