



Zestawienie rzędnych	
Oznaczenie	Wartość [m n.p.m.]
Tłocznia ścieków TSC	
Hpok	48,90
Hter	48,60
Htł	47,35
Hdopt	46,70
Hwyl	45,50
Hdna	45,10
Dane rurociągów przepompowni	
Rodzaj	Typ - Średnica - Kąt /Godz
	Tłocznia ścieków TSC
Odpływ	DN 100/PE 110
Dopływ	PVC Ø250
Wymiary i materiał zbiornika	
Oznaczenie	Wartość [mm]
	Beton / Polimerobeton
	Tłocznia ścieków TSC
Ø wew.	2000
H	3800

WYSZCZEGÓLNIENIE			L.P.	NAZWA	SZTUK
L.P.	NAZWA	SZTUK	1.10	Podspółki kolanowy DN100	1
1	Tłocznia ścieków TSC	1	1.11	Przepływomierz elektromagnetyczny DN100	1
1.1	Zbiornik tłoczni ścieków	1	1.12	Zasuwa kolanowa DN100	1
1.2	Pompa HYDRO-VACUUM S.A.	2	1.13	Wentylacja komory PE160 z kominkiem Wentylacja zbiornika tłocznik PE110 z kominkiem wylęwnym z filtrem antyodorowym	1
1.3.1	Zawór zwrotny kulowy na tłoczeniu DN100	2	1.14	Wentylacja komory z kominkiem nawlewnym	1
1.3.2	Zawór zwrotny kulowy na napływie DN100	2	1.15	Drabinka żłazowa	1
1.4.1	Zasuwa kolanowa DN100	2	1.16	Drabinka wsporczą	1
1.4.2	Zasuwa kolanowa DN100	2	1.17	Właz nierdzewny	1
1.4.3	Zasuwa kolanowa DN100	2	1.18	Pompa odwadniająca FZV.1.02/400V sterowane sondami poziomu	1
1.5	Tłoczny rurociąg zbiorczy DN100	1	1.19	Przewód odwadniający PE83	1
1.6	Sonda ultradźwiękowa	1	1.20	Zawór oddniający kulowy 2"	1
1.7	Zasuwa nożowa DN200	1	1.21	Zawór zwrotny kulowy kolanowy 2"	1
1.8	Łącznik rurowo-kolanowy	1			
1.9	Urządzenie zabezpieczająco-sterujące UZS	1			
Zakład Projektowo-Usługowy AQUA-TECH Brzózka 18, 66-600 Krosno Odrzańskie					
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY TŁOCZNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GUBINEK - W DZ. EW. NR 124/4 W OBRĘBIE 0015 GUBINEK GMINA GUBIN			OBIEKT ADRES	GUBINEK GM. GUBIN MIASTO
STADIUM DOK.	PROJEKT BUDOWLANY	WYKONAWCY OPRACOWANIA		UPRAWNIENIA	PODPISY
BRANŻA	SANITARNA	PROJEKTOWAŁ	MGR. INŻ. AGNIESZKA JASEK-KOTLIČKA	LBS/0043/PWBS/18	
DATA	LISTOPAD 2019	OPRACOWAŁ	MGR. INŻ. MIŁOŚ JASEK		
SKALA	1:25				
NAZWA RYSUNKU	TŁOCZNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH				NR RYS. 2