



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Nadodrzańska 24

NIP: 926-12-96-375, e-mail: psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl
tel. (068) 383 53 70, 383 80 77, fax (068) 383 53 70

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 15 września 2023 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego miejskiego Gubin zaopatrującego w wodę miasto Gubin w rejonie


ul. Miodowa, ul. Partyzantów, Wyzwolenia, ul. Wojska Polskiego powyżej
ul. Miodowej, ul. Sportowa, ul. Kościuszki, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Podgórna,
ul. 1 Maja, ul. Stroma, ul. Jagiellońska, ul. Sikorskiego, ul. Kosynierów powyżej
ul. Miodowej, ul. Spokojna, ul. Dębowa, ul. Traugutta, ul. Morska, ul. Sobieskiego,
ul. Bema, ul. Kosynierów powyżej Miodowej.

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 15 września 2023 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 13 września 2023 r. z wodociągu publicznego miejskiego w Gubinie, stwierdził, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na obecność bakterii z grupy coli i enterokoków kałowych.

W związku z powyższym stwierdzony został brak przydatności wody do spożycia.

W związku z zaistniałą sytuacją należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków,
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych,
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. WC



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności tych działań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
K. Płakiewicz
mgr Krystyna Płakiewicz