

ZO/04/2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Modyfikacja OPZ

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Zakup i montaż lampy UV do dezynfekcji wody do SUW Wałowice”.

W związku z otrzymanym pytaniem dotyczącym treści Zapytania ofertowego jakie wpłynęło do Zamawiającego od Uczestnika postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej.

Pytanie 1

W związku z postępowaniem dotyczącym zakupu i montażu lampy UV do dezynfekcji wody do SUW Wałowice kierujemy do Państwa pytanie dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Dostawa lampy UV o następujących parametrach:

- minimalna moc urządzenia (suma mocy nominalnej promienników): 1,5 kW

Wnioskujemy o usunięcie tego zapisu z postępowania. Pobór mocy elektrycznej przez promienniki nie jest gwarantem skutecznej dezynfekcji. Sprawność promienników jest różna, zależna od producenta. Na skuteczną dezynfekcję wpływa dostępna moc promieniowania w UVC (nie moc elektryczna promiennika), geometria reaktora oraz czas kontaktu z medium. Do poprawnego doboru urządzenia potrzebna jest oczekiwana dawka promieniowania, maksymalny przepływ i przenikalność medium dla promieniowania UV. Celem jest skuteczna dezynfekcja wody przy możliwie najniższych kosztach eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje. **Jednocześnie modyfikuje ZAPYTANIE OFERTOWE o usunięcie w/w zapisu:**

- **minimalna moc urządzenia (suma mocy nominalnej promienników): 1,5 kW**

W związku z powyższym zmianie ulega treść OPZ.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Zapytania ofertowego wiąże Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy ZO nie ulegają zmianie.